

包一.130T/H 锅炉余热回收改造招标文件

投 标 人 须 知

1. 项目内容:

招远玲珑热电有限公司一台 130T/H 锅炉余热回收改造招标。

1.1 原锅炉余热回收改造范围内设计、加工、拆除、安装和恢复。

1.2 超出范围但改造需要进行的拆除和恢复。

2. 投标报价:

包括设备设计、制造、拆除、安装、检验、调试直到验收合格交付使用,售后服务的总价格(含税)。

3. 相关费用:

3.1 费用组成

3.1.1 费用包括:材料费、安装费、检验费、调试费、保险费、伴随服务费,包括在总价中。

3.1.2 投标单位需要交纳 10 万元施工安全保证金,施工结束无安全事故退还。

3.2 付款方式:

建议为预付 30%,到货付到 60%,安装完毕付到 80%。质保金 20%两年后付清。

付款方式:商业承兑汇票。

4. 工期:自报最快工期。

5. 交货地点:招远玲珑热电有限公司。

6. 资格标准

6.1 投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格,持有效营业执照,注册资金 500 万及以上,具有相应设备安装改造的能力。

企业(包括其分包商)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态。

6.2 近五年有过同类设备安装改造业绩,并有良好声誉。

6.3 投标人和配套供应商有与锅炉改造有关的生产、安装、设计能力及证明文件。

6.4 投标人需提供以下资料

投标文件分商务部分(报价单独密封)和技术部分。内容要满足以下要求。

6.4.1 投标人概括

6.4.2 投标授权人身份证复印件,法人代表授权书。(加盖公章)

6.4.3 投标人营业执照(年检合格并加盖公章),生产许可证及其他相关资格证书。

6.4.4 近五年销售同类设备业绩,附合同复印件及使用单位联系电话,第三方验收报告等证明文件。

6.4.5 配套供应商的名单,附合同复印件及单位联系电话。

6.4.6 近三年资产负债表、损益表及经营状况(包括销售额、审计报告)

6.4.7 银行资信证明,没有处于被责令停业,财产被冻结,接管,破产状态。

6.4.8 企业(包括其分包商)在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的证明文件。

6.4.9 投标企业未发生借取他人或向他人出借资质或业绩情况。

6.4.10 不存在尚未了解的重大诉讼案件或作为被告的证明文件。

6.4.11 提供完整的施工人员组织机构,人员资格证书,劳动关系证明。

6.4.12 其他能证明企业能力的科技成果鉴定证书、业绩和用户运行证明。

6.4.13 投标产品技术规范书。

6.1.14 售后服务。

7. 投标时间

7.1 投标报名截止时间 2018 年 5 月 31 日。

7.2 6 月 3 日前，提交书面技术投标文件 3 份和报价（分开）。

7.3 6 月 4 日到 10 日，最后评比。

8.定标标准：

8.1 采用性价比最优，综合实力最强，能最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并且价格合理。

8.2 招标方在此重申，低报价的投标更具有竞争力，但最低报价不是中标的唯一标准。

9.无效投标：

9.1 投标人提供的资料不符合资格标准要求，资料不真实。

9.2 投标人撤回投标。

9.3 在评标过程中，投标人有企图影响招标结果的任何行为。

9.4 投标人以任何形式诋毁其他投标人。

9.5 投标人有串通投标行为。

9.6 投标人有向招标人，招标评委提供不正当利益的行为。

9.7 以他人名义投标或其他方式弄虚作假，骗取中标的。

9.8 投标人中标后不按规定签合同的。

9.9 法律法规规定的其他违法行为。

一、锅炉进行余热回收改造后达到以下效果：

余热回收改造仅限热管式换热器。

- 1、 锅炉排烟温度降低到 110 度，锅炉热效率比现状提高。
- 2、 锅炉排烟温度的降低不会引起烟道和除尘器低温腐蚀等问题。
3. 烟气阻力小于 300Pa。
4. 热管寿命不少于 10 年，寿命期内损坏不超过 10%。
5. 热管式换热器具有温度自动调节功能。
6. 热管式换热器具有防堵灰自动清洁功能。
7. 热管式换热器本体材料具有抗腐蚀，抗磨损功能。